


LEGENDA:
 --- X --- EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE – PONECHAŤ
 - - - - - EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE – ZRUŠIŤ

OCHRANNÉ PÁSMA:

MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II. TRIEDY	15 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500	1,5 m
PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE	0,5 m
NADZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE	2 m
PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE DO 110kV	1 m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 1kV-35kV (holé vodiče)	10 m
TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110kV	10 m
PLYNOVOD V OBIČI (menej ako 0,4 MPa)	1 m
PLYNOVOD DO DN 200	4 m

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ
 - - - - - NADZEMNÉ VEDENIE VN



UPOZORNENIE:
 V SITUÁCI NE SÚ ZAKRESLENÉ TRASY INŽINIERSKÝCH SIETÍ!!!
 PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE
 JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
 V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIŠENIE
 KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
 V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

VYPRACOVAL :	ZOD.PROJEKTANT :	KRESLIL :	INPREL, s.r.o.
ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	
STUPEŇ : Dokumentácia pre realizáciu stavby			e-mail: inprel@inprel.sk
INVESTOR : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.			mobíl: 0915 449 662
STAVBA :	9364 - STREČNO-CINTORIN -Rek. VN č.206 odb.Cintorin	Číslo zŕkazky: 201602	Č. súpravy
OBJEKT :		Dátum: 07/2016	
PRÍLOHA :	Situácia demontáže	Formát: 6x44	Mierka:
		Č. prílohy: 03_CSS_002.pdf	1:500

POZNÁMKA:
 - NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
 - DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA
 NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ,
 SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
 - DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN.
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!